

всех.



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование организации профсоюз

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

22.08.2023г. (число, месяц, год) N (рег. ном.)

Кому Заведующей Саневой Л.И.

(должность, Ф.И.О.)

МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»г. Курчалой

Курчалоевского муниципального района»

(наименование структурного подразделения)

В соответствии с ТК РФ ст.370 «Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений»

(наименование законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на штепсельных розетках не нанесены надписи с указанием номинального напряжения, что является нарушением требований п.2.12.6 ПТЭЭП.	до 28.08.2023г.

Уполномоченный
(доверенное) лицо
по охране труда

22.08.2023г.
(дата)

Т.У.Гучигов
(подпись И.О. Фамилия)

Представление получил 22.08.2023г.
(дата)

Л.И. Саева
(подпись И.О. Фамилия)

Методические рекомендации по осуществлению визуального контроля требований охраны труда .

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Работникам не выдается специальная одежда, специальная обувь и др. СИЗ согласно нормам. Не организован надлежащий учет и контроль за выдачей их в установленные сроки (ст. 221 ТК РФ, Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты).	-
2.	Не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты не записываются в личную карточку работника (Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты).	да
3.	Не обеспечено информирование работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты путем разработки перечня профессий и должностей на бесплатное получение работниками специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ (Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты).	да
4.	Работники обслуживающего и вспомогательного персонала не обеспечены горячим водоснабжением	да
5.	Кабинет информатики не обеспечен растворами или салфетками на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта для ежедневной дезинфекции сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши, чем нарушается требования п. 3.5.14 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.	-
6.	В кабинете информатики и вычислительной техники штепсельные розетки установлены на высоте ниже 1,8 м от пола, что является нарушением п.п. 6.6.30, 6.6.31, 7.1.51 ПУЭ. п.15.36 СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.	-
7.	В учебных классах, групповых помещениях штепсельные розетки и выключатели для светильников установлены ниже 1,8 м от пола, что является нарушением требований п. 7.1.51 ПУЭ.	-
8.	В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на штепсельных розетках не нанесены надписи с указанием номинального напряжения, что является нарушением требований п.2.12.6 ПТЭЭП.	нет
9.	Допущена установка розеток в (душевых, раздевалках при душевых,	-

	стиральном помещении постирочной), чем грубо нарушены требования п.7.1.48 ПУЭ.	
10.	На лицевой стороне этажных групповых щитках освещения и сборок сети освещения не нанесены надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, что является нарушением требований п.2.12.5 ПТЭЭП.	да
11.	Над входными дверями в здание не установлены светильники, что является нарушением требований п.7.1.55 ПУЭ.	да
12.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства по графику, не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя, чем грубо нарушаются требования абз.1 п. 2.7.9 ПТЭЭП.	да
13.	В образовательной организации отсутствует Паспорт заземляющего устройства, с записями в нем результатов осмотров, чем нарушается требования абз.3 п. 2.7.9 ПТЭЭП.	да
14.	Кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом, что является нарушением требования п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.	-
15.	Лаборантская кабинета химии (физики) не оборудована вытяжным шкафом, что является нарушением требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п. 7.2.3.7 СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».	-
16.	Штепсельные розетки находятся без защитных крышек на территории всего образовательного учреждения (указать количество 72 штук)	нет

ТК РФ Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнении условий коллективных договоров, соглашений.

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений.

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют право:

осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников;

принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций, работодателей - индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе); предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями; принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию средств производства в качестве независимых экспертов; принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда.

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют право беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций, работодателями - индивидуальными предпринимателями предложения об устранении выявленных нарушений требований охраны труда.

