



**ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ**  
*Наименование организации профсоюза*

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
 УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

17.03.2023г. (число, месяц, год) 52 N (рег. ном.)

Кому Заведующей, Салиевой Музе Умарбиевиче  
 (должность, Ф.И.О.)

МБДОУ «Детский сад № «Солнышко» г. Турфанов  
Турфановского муниципального района  
 (наименование структурного подразделения)

В соответствии с трудовым кодексом  
Российской Федерации

(наименование законодательных и иных нормативных правовых

актов по охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	не организована комиссия для контроля за безопасной работой и средств индивидуальной защиты (перчатки) в установленные сроки.	24.03.2023г.

Уполномоченный  
 (доверенное) лицо  
 по охране труда

17.03.2023г. С.У. Турганов

(дата, подпись) (И.О. Фамилия)

Представление получил 17.03.2023г. С.У.

(дата, подпись)

**Методические рекомендации по осуществлению визуального контроля требований охраны труда в образовательной организации**

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1.	Работникам не выдается специальная одежда, специальная обувь и др. СИЗ согласно нормам. Не организован надлежащий учет и контроль за выдачей их в установленные сроки (ст. 221 ТК РФ, Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты).	-
2.	Не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты не записываются в личную карточку работника (Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты).	24.03.2023
3.	Не обеспечено информирование работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты путем разработки перечня профессий и должностей на бесплатное получение работниками специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ (Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты).	-
4.	Работники обслуживающего и вспомогательного персонала не обеспечены горячим водоснабжением	-
5.	Кабинет информатики не обеспечен растворами или салфетками на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта для ежедневной дезинфекции сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши, чем нарушается требования п. 3.5.14 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.	-
6.	В кабинете информатики и вычислительной техники штепсельные розетки установлены на высоте ниже 1,8 м от пола, что является нарушением п.п. 6.6.30, 6.6.31, 7.1.51 ПУЭ. п. 15.36 СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.	-
7.	В учебных классах, групповых помещениях штепсельные розетки и выключатели для светильников установлены ниже 1,8 м от пола, что является нарушением требований п. 7.1.51 ПУЭ.	-
8.	В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на штепсельных розетках не нанесены надписи с указанием номинального напряжения, что является нарушением требований п.2.12.6 ПТЭЭП.	-
9.	Допущена установка розеток в (душевых, раздевалках при душевых,	-

	стиральном помещении постирочной), чем грубо нарушены требования п.7.1.48 ПУЭ.	
10.	На лицевой стороне этажных групповых щитках освещения и сборок сети освещения не нанесены надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, что является нарушением требований п.2.12.5 ПТЭЭП.	-
11.	Над входными дверями в здание не установлены светильники, что является нарушением требований п.7.1.55 ПУЭ.	-
12.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства по графику, не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя, чем грубо нарушаются требования абз.1 п. 2.7.9 ПТЭЭП.	-
13.	В образовательной организации отсутствует Паспорт заземляющего устройства, с записями в нем результатов осмотров, чем нарушается требования абз.3 п. 2.7.9 ПТЭЭП.	-
14.	Кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом, что является нарушением требования п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.	-
15.	Лаборантская кабинета химии (физики) не оборудована вытяжным шкафом, что является нарушением требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п. 7.2.3.7 СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».	-
16.	Штепсельные розетки находятся без защитных крышек на территории всего образовательного учреждения (указать количество _____ штук)	-

**ТК РФ Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений.**

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений.

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют право:

осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников;

принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций, работодателей - индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе); предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями; принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию средств производства в качестве независимых экспертов; принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда.

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют право беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций, работодателями - индивидуальными предпринимателями предложения об устранении выявленных нарушений требований охраны труда.